

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांक: सीएफओ / भवन-निरी0 / 2020
सेवा में,

दिनांक: जुलाई 20, 2021

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स: सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेन्टर
कमला नगर, कानपुर नगर।

विषय:- कमला नगर कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेन्टर भवन में मॉक ड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण।

संदर्भ:- फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक: एफएस-1710-2019 दिनांक 03.01.2020।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 13.07.2021 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा कमला नगर कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स: सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेन्टर भवन में मॉक ड्रिल कराकर भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी आख्या के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ कार्यशील दशा में पायी गयी:-

1. उक्त भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थित है, जहाँ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. स्कूल भवन भूतल व प्रथम तल कमश: के0जी0 व सीनियर ब्लाक में निर्मित है।
3. उक्त स्कूल भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) कार्यशील दशा में पाये गये।
4. भवन में वैकल्पिक बिधुत स्रोत के अन्तर्गत जनरेटर का प्राविधान किया गया है।
5. उक्त भवन अग्निशमन व्यवस्था/प्रणाली को संचालन हेतु एक प्रशिक्षित कर्मी को नियुक्त करना अनिवार्य है।
6. भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण/मॉक ड्रिल प्रदान किया गया।
7. भवन में ढोँचागत एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा ऑन लाइन एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.02.2018 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऑन लाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षणोपरान्त उनकी कार्यशीलता का सत्यापन किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उक्त भवन में मॉक ड्रिल कराते हुए स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाएँ सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर 20/7/21)
(एम0पी0सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


Bhawna Gupta
Principal

Sir Padampat Singhania Education Centre
Kamla Nagar, Kanpur-208005